

CE 0085



EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AU0274

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte Richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Brahma S.p.A. Via del Pontiere 31/32, I-37045 LEGNAGO (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Brahma S.p.A. Via del Pontiere 31/32, I-37045 LEGNAGO (VR)
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Feuerungsautomat (4130)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasfeuerungsautomat mit Ionisationsflammenfühler
Modell <i>model</i>	FC M ...; FC E ...(Q)
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	BMP: C-F 1131-01/03 vom 25.02.2003 (TSG) BMP: C-F 1153-01/03 vom 06.05.2003 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 298 (01.02.1994)

Aktenzeichen 03-0252-GEA
file number

16.06.2003 File A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Nummer der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-349/03

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein
Zertifizierungsstelle
Josef-Wimmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn
Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

Elektrische Daten: 220...240 V AC, 50-60 Hz, IP00
electrical data

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
FC M ...; FC E ...(Q)	Sicherheitszeit: 1/3...1/60 s	Die Auswahl der Sicherheitszeit erfolgt durch den Hersteller auf Kundenwunsch durch werksseitige Bestückung mit den relevanten Bauteilen.

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
FC M ...	manuelle Entriegelung nach Störabschaltung
FC E ...	elektrische Entriegelung nach Störabschaltung
... 11 ...	geeignet für Brenner ohne Gebläse, einstufige Betriebsweise
... 12 ...	geeignet für Brenner ohne Gebläse, zweistufige Betriebsweise
... 31 ...; FC E31 Q	geeignet für Brenner mit Ventilatorunterstützung, einstufige Betriebsweise
... 32 ...	geeignet für Brenner mit Ventilatorunterstützung, zweistufige Betriebsweise
FC M1...	Geräteklassifizierung: A/M/C/L/X/N
FC M3...	Geräteklassifizierung: A/T/C/L/X/N
FC E1...	Geräteklassifizierung: A/M/C/V/X/N
FC E3...; FC E31 Q	Geräteklassifizierung: A/T/C/V/X/N

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zugelassen für: intermittierenden Betrieb
 Max. zul. Feuerungswärmeleistung: beliebig